

**Паспорт доступности объекта социальной
Инфраструктуры:
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
гимназия № 32 «Гимназия петербургской культуры»
Василеостровского района Санкт-Петербурга
199053, Санкт-Петербург, 2-я линия В.О., д.43, лит. В**

г. Санкт-Петербург 2018г.

					ГБОУ гимназия № 32 «Гимназия петербургской	Лист 1
Изм	Лист	№ докум	Подпись	Дата		



Доступная среда

Обследование ♦ Проектирование ♦ Монтаж

Тел: (499)394-37-76 г. Москва; (812)982-16-13 г. Санкт-Петербург; (800)500-67-03 Россия.
E-mail: info@dsprus.ru; dsprus.ru.

Содержание:

№	Наименование
1.	ПАСПОРТ доступности объекта социальной инфраструктуры (ОСИ): ГБОУ гимназия № 32 «Гимназия петербургской культуры» Санкт-Петербурга
2.	Акт мероприятий по обеспечению доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к месту предоставления услуги до проведения реконструкции или капитального ремонта.
3.	Акт согласованных с общественным объединением инвалидов мер для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги
4.	Заключение
5.	Анкета обследования ОСИ



Доступная среда
Обследование ♦ Проектирование ♦ Монтаж

Тел: (499)394-37-76 г. Москва; (812)982-16-13 г. Санкт-Петербург; (800)500-67-03 Россия.
E-mail: info@dsprus.ru; dsprus.ru.

СОГЛАСОВАНО

Представитель СПб РО ООВБД

«Инвалиды войны»



И.О. Кунец

2018 г.

М.П.

УТВЕРЖДАЮ

Директор ГБОУ гимназия № 32 «Гимназия
петербургской культуры» Санкт-

Петербурга



О. В. Коршунова

2018 г.

М.П.

ПАСПОРТ

доступности объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия № 32 «Гимназия петербургской культуры» Василеостровского района Санкт-Петербурга

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование объекта: Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия № 32 «Гимназия петербургской культуры» Василеостровского района Санкт-Петербурга.

1.2. Адрес объекта: 199053, Санкт-Петербург, 2-я линия В.О., д.43, лит. В

1.3. Сведения о размещении объекта:

-отдельно стоящее здание _____ этажа, _____ кв.м.

-часть здания на _____ этаже, _____ кв.м.

-наличие прилегающего земельного участка (да, нет), _____ кв.м.

1.4. Год постройки здания _____ г. последнего капитального ремонта (не производился).

1.5. Дата предстоящего планового капитального ремонта - не определена.

Сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Наименование организации (полное юридическое наименование согласно учредительным документам) Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия № 32 «Гимназия петербургской культуры» Василеостровского района Санкт-Петербурга

1.7. Адрес объекта: 199053, Санкт-Петербург, 2-я линия В.О., д.43, лит. В

1.8. Юридический адрес организации: 199053, Санкт-Петербург, 2-я линия В.О., д.43, лит. В

1.9. Основания для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность).

1.10. Форма собственности (государственная, негосударственная) Государственная

1.11. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) муниципальная

1.12. Наименование вышестоящей организации: (указывается организационно-правовая форма и название вышестоящей организации): Комитет по образованию г. Санкт-Петербург.

1.13. Адрес вышестоящей организации: 190000, Санкт-Петербург, пер. Антоненко, д. 8

1.14. Телефон, факс, E-mail вышестоящей организации: +7 (812) 576-20-19

2. Характеристика деятельности организации на объекте
(по обслуживанию населения)

ГБОУ гимназия № 32 «Гимназия петербургской					Лист
Изм	Лист	№ докум	Подпись	Дата	3

- 2.1. Вид деятельности: Образование начальное общее (по ОКВЭД 85.12).
 2.2. Виды оказываемых услуг: Предоставление общеобразовательных услуг.
 2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в том числе проживанием, на дому, дистанционно): на объекте.
 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые, все возрастные категории): дети.
 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: (инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата, инвалиды с нарушением зрения, инвалиды с нарушением слуха, инвалиды с нарушением умственного развития) Доступен частично избирательно (О, Г, У); Доступен условно «С»; Временно не доступен «К».
 2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), пропускная способность: до 1000 человек.
 2.7. Участие в ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) нет.

3. Состояние доступности объекта

- 3.1. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
 3.1.1. Расстояние от объекта до остановки общественного транспорта 200 м;
 3.1.2. Перекрестки: наличие (нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером, отсутствие) Есть.
 3.1.3. Информация на пути следования к объекту: наличие (акустическая, тактильная, визуальная, отсутствие) Отсутствует.
 3.1.4. Перепады высот на пути: (есть, нет) Есть.
 3.1.5. Обустройство перепадов высот для инвалидов на креслах-колясках (да, нет) Да.
 3.2. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов <*>
1	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-И (К, О, С, Г, У).
2	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (К, О, Г, У); ДУ (С).
3	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (О, Г, У); ДУ (С); ВНД (К).
4	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. путь эвакуации)	ДЧ-И (О, Г, У); ДУ (С); ВНД (К).
5	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (О, Г, У); ДУ (С); ВНД (К).
6	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (О, Г, У); ДУ (С); ВНД (К).
7	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И (О, Г, У); ДУ (С); ВНД (К).

<*> - указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категория МГН); ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категория МГН); ДУ – доступно условно; ВНД – временно недоступно.

3.3. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: доступен частично МГН категорий «О»; «Г»; «У»/ доступен условно для МГН категорий «С»/ временно не доступен для МГН категории «К».

4. Управленческие решения

4.1. Рекомендация по адаптации основных структурно-функциональных зон объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работ) <*>
1	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Индивидуальное решение с ТСР
2	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Реконструкция/ Индивидуальное решение с ТСР
3	Вход (входы) в здание	Реконструкция/ Индивидуальное решение с ТСР
4	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. путь эвакуации)	Реконструкция/ Индивидуальное решение с ТСР
5	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Реконструкция/ Индивидуальное решение с ТСР
6	Санитарно-гигиенические помещения	Реконструкция / Индивидуальное решение с ТСР
7	Система информации и связи (на всех зонах)	Индивидуальное решение с ТСР
8	Все зоны и участки	Индивидуальное решение с ТСР

<*> - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ 2018-2025г.

в рамках исполнения Акта согласованных мероприятий по обеспечению доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к месту предоставления услуги до проведения реконструкции или капитального ремонта (указывается наименование документа, программы, плана).

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации Доступен частично всем (оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности))

4.4. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации, дата _____ (наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты от «9» апреля 2018 г.
2. Заключение от «9» апреля 2018 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор ГБОУ гимназия № 32 «Гимназия
петербургской культуры» Санкт-
Петербурга



О. В. Коршунова
2018 г.

М.П.

Акт

мероприятий по обеспечению доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к
месту предоставления услуги до проведения реконструкции или
капитального ремонта.

На объекте социальной инфраструктуры: Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия № 32 «Гимназия петербургской культуры» Василеостровского района Санкт-Петербурга (указывается полное наименование объекта социальной инфраструктуры (ОСИ), в соответствии с учредительными документами, код ОГРН), расположенном по адресу: 199053, Санкт-Петербург, 2-я линия В.О., д.43, лит. В (указывается адрес фактического расположения ОСИ, в котором оказываются услуги населению).

Технический Эксперт категорий «К», «О», «С», «Г», «У» № уд. 7827 00038675 - Илиади Д.Д. составил настоящий акт о нижеследующем:

В связи с необходимостью обеспечения доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения в Государственном бюджетном общеобразовательном учреждении гимназии № 32 «Гимназия петербургской культуры» Василеостровского района Санкт-Петербурга (указывается полное наименование объекта социальной инфраструктуры в соответствии с учредительными документами), расположенного по адресу: 199053, Санкт-Петербург, 2-я линия В.О., д.43, лит. В (указывается адрес фактического расположения ОСИ, в котором оказываются услуги населению) и учитывая, что до проведения реконструкции или капитального ремонта помещений, в которых расположен ОСИ, и в соответствии со статьей 15 Федерального закона № 181-ФЗ от 24.11. 1995 “О социальной защите инвалидов в Российской Федерации”, согласовываются следующие меры по обеспечению доступности места предоставления услуги для инвалидов и других маломобильных групп:

Изм	Лист	№ докум	Подпись	Дата

ГБОУ гимназия № 32 «Гимназия петербургской

/и

№	Наименование мероприятий по зонам	Назначение мероприятий по категориям инвалидов (наличие мероприятия для определенной категории или несколькими категориям инвалидов обозначается символом +)	Сроки выполнения мероприятий	Основание для выполнения мероприятия (пункт СНиП, СП, ГОСТ)
		к о с г у		
1.	Зона: территория, прилегающая к зданию (участок) ОСИ, не принадлежащая собственнику учреждения			
1.1	Зона: подходы к ОСИ- пути пешеходного движения от остановки пассажирского транспорта до входного узла доступного для инвалидов и других маломобильных групп населения не принадлежащая собственнику учреждения.			
1.1.1	Направление запроса в соответствующие органы с просьбой приведения пешеходных путей, удовлетворяющим требованиям СП59.13330.2016 для МГН. (Пути пешеходного движения от ближайших остановок общественного транспорта не приспособлены для самостоятельно передвижения, людей с нарушением зрения). - Необходимо произвести работы по восстановлению дорожного покрытия, с монтажом предупредительного мощения опасных участков пути, и установкой тактильных направляющих от остановки общественного транспорта до разграничительной (красной) линии принадлежности территорий, в место предварительно согласованным с руководством учреждения.	+ + + + +	III квартал 2018г - IV квартал 2018г	СП59.13330. 2016
2	Зона: территория, прилегающая к зданию (участок) ОСИ, принадлежащая учреждению			

2.1	Монтаж тактильных средств, выполняющих предупреждающие функции на покрытии пешеходных путей. (Путей следования от разграничительной (красной) линии принадлежности территории, до кнопки вызова сотрудников учреждения, ответственных за сопровождение МГН).	+	+	+	+	+	При реконструкции/ капитальном ремонте здания	СП59.13330. 2016
3	Зона: входной узел							
3.1	Входной узел (главный входной узел)							
3.1.1	Монтаж символов доступности входного узла для МГН. (установка табличек 200x200 мм, с обозначением степени доступности)	+	+	+	+	+	2018-2019г.	СП59.13330. 2016 ГОСТ 52131-2003
3.1.2	Монтаж таблички с наименованием учреждения, наименованием корпуса, адресом и режимом работы, дублированную шрифтом Брайля, размером 300x400 мм.	+	+	+	+	+	2018-2019г.	СП59.13330. 2016 ГОСТ 52131-2003
3.1.3	Реконструкция существующей главной входной группы, согласно требование СП и ГОСТ. Предусмотреть расширение тамбура. Замену дверных полотен. Доводчик применить специализированный для МГН.	+	+	+	+	+	При реконструкции/ капитальном ремонте здания	СП59.13330. 2016
3.1.4	До момента проведения реконструкции в рамках ТСР рекомендовано предусмотреть сопровождение сотрудниками учреждения. Для обеспечения своевременной помощи, рекомендовано у главной входной группы установить табличку с звонком, дублированную номером телефона ответственного сотрудника за сопровождение. Установку оборудования выполнить в доступной зоне, на высоте 0,8 - 1,0 м.	+	+	+	+	+	2018-2019г.	СП59.13330. 2016 ГОСТ 52131-2003
4	Зона: пути движения внутри здания, в т.ч эвакуационные выходы							
4.1	Оборудование путей движения, с предупреждением опасных зон (дверей, столов обслуживания, дверных проемов, углов поворотов), тактильными предупреждающими указателями. (Рекомендовано использовать мощение в виде тактильных контрастных полос).	+	+	+	+	+	При реконструкции/ капитальном ремонте здания	СП59.13330. 2016
4.2	Предусмотреть приобретения лест-						При рекон-	СП59.13330.

	ничного гусеничного подъемника или установку механического подъемника на внутренних лестницах учреждения	+	+	+	+	+	струкции/ капитальном ремонте здания	2016
5	Санитарно-гигиенические помещения							
5.1	Санитарно-гигиенические помещения не удовлетворяют требованиям доступности, необходима реконструкция согласно требованиям п. 6.3 СП59.13330.2016.	+	+	+	+	+	При реконструкции/ капитальном ремонте здания	СП59.13330. 2016
5.2	До момента реконструкции в виде временного решения в рамках требований ТСР. Рекомендовано, в одной из существующей кабине, каждого сан. узла установить: - Опорные поручни для МГН категории "О". - Кнопку вызова помощи. - Травмобезопасное зеркало. - Опорный поручень для раковины. - Оповестительные информационные знаки, в т.ч. мнемосхему. - Специализированные крючки для костылей.	+	+	+	+	+	2018-2019г.	СП59.13330. 2016
6	Информационное обеспечение на ОСИ							
6.1	Установка при входе в учреждение информационной тактильной мнемосхемы движения.	+	+	+	+	+	2018г-2020г.	СП59.13330. 2016 ГОСТ Р 51671-2000, ГОСТ 51264-99, ГОСТ 52131-2003
6.2	Монтаж средств информации в комплексном виде: визуальная, звуковая, тактильная с указанием направления движения в т.ч. при эвакуации.	+	+	+	+	+	При реконструкции/ капитальном ремонте здания	СП59.13330. 2016 ГОСТ Р 51671-2000, ГОСТ 51264-99, ГОСТ 52131
6.3	Дублирование информации на всех информационных стойках, доступной и удобной формы, для инвалидов по зрению.	+	+	+	+	+	При реконструкции/ капитальном ремонте	СП59.13330. 2016 ГОСТ Р 51671-2000,

							здания	ГОСТ 51264-99, ГОСТ 52131
6.4	Доработать официальный сайт для МГН категории "С" и указать уровень доступности учреждения и способ предоставления услуги.	+	+	+	+	+	2018г-2019г.	ГОСТ Р 52872-2016
6.5	Приобретение дополнительных адаптированных устройств (Визуальных, звуковых, тактильных и т.п), для облегчения получения услуги на объекте, инвалидам и маломобильным группам населения всех категорий.	+	+	+	+	+	При необходимости или обращении людей с ограниченными возможностями	-
7	Все зоны и участки							
7.1	Составления приказа и должностных инструкций на ответственных лиц, отвечающих за сопровождение инвалидов и других маломобильных групп населения по всей территории принадлежащей учреждению (как с наружи, так и внутри здания), на все время нахождения их на территории учреждения.	+	+	+	+	+	2018г.	-
7.2	Зона. Автостоянки							
7.2.1	Предусмотреть обустройство парковочных машина мест согласно п. 5.2.4 Разметку места для стоянки (парковки) транспортных средств инвалида на кресле-коляске следует предусматривать размерами 6,0х3,6 м, что дает возможность создать безопасную зону сбоку и сзади машины.	+	+	+	+	+	2018-2019г.	СП59.13330. 2016 п. 5.2

Примечание: В названии таблицы применены следующие символы, обозначающие категории инвалидов: к –инвалиды, передвигающиеся на кресле-коляске; о –инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата; с- инвалиды, с нарушением зрения; г- инвалиды с нарушением слуха; у- инвалиды с нарушением интеллекта.

УТВЕРЖДАЮ

Директор ГБОУ гимназия № 32 «Гимназия
петербургской культуры» Санкт-
Петербурга



О. В. Коршунова
« » 2018 г.

М.П.

План необходимого минимального перечня мероприятий по осуществлению доступности ОСИ, Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения гимназия № 32 «Гимназия петербургской культуры» Василеостровского района Санкт-Петербурга инвалидам и другим маломобильным группам населения.

№ п/п	Зона (место) проведения мероприятий	Наименование мероприятий по обеспечению доступности	Планируемый объем финанси- рования (руб.)	Ориентировочный срок выполнения мероприятий
1.	ГБОУ гимназия № 32 «Гимназия петербургской культуры» Санкт-Петербурга	Доработать/уточнить приказы и должностные инструкции, а также журналы проверки оборудования.	-	2018 г.
2.	Входная группа (главный вход)	Установить информационную тактильную вывеску 300x400 мм, с наименованием учреждения, графиком работы и адресом, дублированную шрифтом Брайля.	4000 - 9000	2018 г.
3.		Установить тактильные пиктограммы 200x200 мм. – указывающие степень доступности и направления открывания дверей.	2000 - 2500	2018 г.
4.		Установить табличку с звонком, дублированную номером телефона ответственного сотрудника за сопровождение. Установку обо-	6 000	2018 г.

		рудования выполнить в доступной зоне, на высоте 0,8 - 1,0 м.		
5.		Края существующего крыльца выделить контрастной полосой шириной 0,05 – 0,01 м. Предусмотреть установку металлической перекатки.	14000 – 21000	2018 г.
6.	Холл (главная входная группа)	Установить тактильную мнемосхему, дублированную шрифтом Брайля, с планом перемещения по зданию.	9000 – 11000	2018 г.
7.	Путь следования внутри здания	На проступях, первой и последней ступени всех существующих лестниц, установить противоскользящие самоклеящиеся полосы шириной 0,05 – 0,01 м. контрастного цвета.	69 000	2018 г.
8.		Предусмотреть приобретение мобильного лестничного подъемника.	280000 – 370000	2018 - 2022г.

Заключение по результатам обследования
на предмет доступности объекта социальной инфраструктуры
для инвалидов и других маломобильных групп населения
**Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
гимназия № 32 «Гимназия петербургской культуры»
Василеостровского района Санкт-Петербурга
199053, Санкт-Петербург, 2-я линия В.О., д.43, лит. В**

Объект: Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения гимназия № 32
«Гимназия петербургской культуры» Василеостровского района Санкт-Петербурга. 199053,
Санкт-Петербург, 2-я линия В.О., д.43, лит. В
Дата обследования: 9 апреля 2018г.



Заклучение составил: технический эксперт категорий: «К», «О», «С», «Г», «У»
№ уд. 7827 00038675 от 21.04.2016 г. - Илиади Д.Д.

Использувавшиеся технические средства: фотоаппарат Canon PS3, измерительная рулетка – 5м,
измерительный уголок – 0,30м, уровень, лазерный дальномер CONDROL X1-Lite.

					ГБОУ гимназия № 32 «Гимназия петербургской	Лист
Изм	Лист	№ докум	Подпись	Дата		
						13

Фото	Не соответствие СП 59.13330.2016
	Главная входная группа (центральный вход) 1 Согласно 6.1.1. В общественном или производственном здании (сооружении) должен быть минимум один вход, доступный для МГН, с поверхности земли и из каждого доступного для МГН подземного или надземного уровня, соединенного с этим зданием. Центральный вход рекомендовано оборудовать, минимум 2-мя выделенными парковочными местами 6,0х3,6 м, для автотранспортных средств, людей с ограниченными возможностями, предусмотрев безопасный и беспрепятственный заезд с проезжей части на тротуар. П. 5.1.8. При устройстве съездов их продольный уклон должен быть не более 1:20 (5 %), около здания - не более 1:12 (8 %), а в местах, характеризующихся стесненными условиями, - не более 1:10 на протяжении не более 1,0 м. Перепад высот между нижней гранью съезда и проезжей частью не должен превышать 0,015 м 2 Отсутствует тактильное предупреждающее мощение, что не соответствует п.5.1.12. Перед внешней лестницей/крыльцом и т.д, следует обустраивать предупреждающие тактильно-контрастные указатели глубиной 0,5 - 0,6 м на расстоянии 0,3 м от внешнего края проступи верхней и нижней ступеней. 3 Края существующего крыльца, рекомендовано выделить контрастными противоскользящими полосами, шириной 0,05 - 0,01 м. Для более свободного и безопасного доступа, для людей на кресле коляске, рекомендовано предусмотреть металлические перекатки. 4 в указанном месте необходимо установить табличку с звонком, дублированную номером телефона ответственного сотрудника за сопровождение. 5 Отсутствует тактильная табличка 300х400 мм, с наименованием, адресом и режимом работы учреждения, продублированная шрифтом Брайля. 2 таблички, 200х200 мм, указывающие степень доступности учреждения (СП02) и табличку указывающие вход (СП09). Оптимальная высота размещения тактильной информации - 0,6-1,1м, а в зоне путей движения - на высоте 1,2-1,6м. Тактильные информирующие поверхности должны быть безопасны для рук.) 6 Существующая дверь частично удовлетворяет требованиям доступности, ширина двери в свету 1,2 м. Доводчик существующей двери не предусматривает необходимую задержку 5 секунд и более.

	Отсутствуют контрастные полосы, на прозрачных полотнах дверей.
 	7. Глубина тамбура составляет 1,5 м, что не соответствует п. 6.1.8 Глубина тамбуров и тамбур-шлюзов при прямом движении и одностороннем открывании дверей должна быть не менее 2,45 м при ширине не менее 1,6 м. 8. Согласно п. 6.1.6. Прозрачные полотна дверей на входах и в здании, а также прозрачные ограждения и перегородки следует выполнять из ударостойкого безопасного стекла для строительства. На прозрачных полотнах дверей и ограждениях (перегородках) следует предусматривать яркую контрастную маркировку в форме прямоугольника высотой не менее 0,1 м и шириной не менее 0,2 м или в форме круга диаметром от 0,1 до 0,2 м. Расположение контрастной маркировки предусматривается на двух уровнях: 0,9 - 1,0 м и 1,3 - 1,4 м.
	9. Отсутствует мнемосхема. П. 8.1.6. При входах в здания массового посещения (вокзалы всех видов транспорта, учреждения социального назначения, торговые предприятия, административно-управленческие учреждения, многофункциональные комплексы и т.п.) для инвалидов по зрению должна быть установлена информационная тактильная или тактильно-звуковая мнемосхема, отображающая информацию о помещениях в здании, не мешающая основному потоку посетителей. Она должна размещаться с правой стороны по ходу движения на удалении от 2 до 4 м от входа. На основных путях движения в соответствии с заданием на проектирование устраиваются направляющие тактильно-контрастные указатели, шириной от 0,15 до 0,30 м с высотой рифов 4,0 мм
	10. Согласно п. 6.2.7. Ковровые покрытия на путях движения должны быть плотно закреплены, особенно на стыках полотен и по границе разнородных покрытий.



11. Не одна из существующих, общедоступных лестниц не доступна для людей с ограниченными возможностями, передвигающихся на кресле-коляске. В связи с архитектурной особенностью и техническим обустройством здания, установка пандуса или любого другого стационарного подъемного устройства не возможно.

12. Согласно п.6.2.8. На проступях краевых ступеней лестничных маршей должны быть нанесены одна или несколько противоскользящих полос, контрастных с поверхностью ступени, как правило, желтого цвета, общей шириной 0,08 - 0,1 м.

13. Отсутствуют опорные поручни.


14. Отсутствует неполное контрастное предупреждающее об опасном участке пути или препятствии тактильное мощение. П. 6.2.3 Участки пола на коммуникационных путях перед доступными дверными проемами, находящимися фронтально по ходу движения, входами на лестничные клетки, открытыми лестничными маршами, стационарными препятствиями должны иметь тактильно-контрастные предупреждающие указатели глубиной 0,5 - 0,6 м, с высотой рифов 4 мм.

Предупреждающие тактильно-контрастные указатели должны быть: - на расстоянии 0,3 от внешнего края проступи верхней и нижней ступеней открытых лестничных маршей (если проступь ступени на верхней площадке выделена конструктивно, предупреждающий указатель должен непосредственно примыкать к проступи, независимо от ее ширины).

Применение контрастных цветов и тактильных указателей в помещениях памятников архитектурного, культурного и исторического наследия, применяется только при согласовании с руководством учреждения и разрешении соответствующего органа контроля.



15. Существующий гардероб частично удовлетворяет требованием доступности. Рекомендовано установить тактильную пиктограмму P04 (гардероб).



16. Рекомендовано, информационные таблички на кабинетах и местах общего пользования, предназначенных для пользования людьми с ограниченными возможностями предусмотреть согласно п. 6.5.9 – информационные тактильные таблички. Информационные тактильные таблички для людей с нарушением зрения с использованием рельефных знаков и символов, а также рельефно-точечного шрифта Брайля должны размещаться рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м:

- перед входом в здание с указанием наименования учреждения, времени оказания услуг (приемных часов);
- перед входами во внутренние помещения, в которых оказываются услуги, с указанием номера и назначения помещения.

Места общего пользования, например туалет - обозначаются стандартными пиктограммами. (СП 101-2001/ ГОСТ Р 52131-2003/ тактильные пиктограммы свободного проектирования).

Санитарно-гигиенические комнаты (туалет)



17. Не одно из существующих санитарно-гигиенических помещений, не удовлетворяет требованиям доступности и являются трудно доступными для людей с ограниченными возможностями категории «К», «О», «С».

18. Отсутствует тактильная мнемосхема и информационная табличка с обозначением санитарно-гигиенического помещения. Согласно п. 6.3.6. У дверей блоков санитарно-бытовых помещений, включающих в себя доступные кабины (уборных, душевых, ванн и т.п.), и универсальной кабины уборной следует предусматривать со стороны ручки информационные таблички помещений (выполненные рельефно-графическим и рельефно-точечным способом), расположенные на высоте от 1,2 до 1,6 м от уровня пола и на расстоянии 0,1 - 0,5 м от края двери.

19. Существующие кабины не удовлетворяют требованиям п. 6.3.3 Доступная кабина в общественной уборной должна иметь размеры в плане, м, не менее: ширина - 1,65, глубина - 2,2, ширина двери - 0,9. В кабине сбоку от унитаза следует предусматривать пространство рядом с унитазом шириной не менее 0,8 м для размещения кресла-коляски, а также крючки для одежды, костылей и других принадлежностей. В кабине должно быть свободное пространство диаметром 1,4 м для разворота кресла-коляски. Две-




ри должны открываться наружу.

20. Существующие раковины являются труднодоступными для МГН категории «К», «О», «С».

21. Существующее зеркало, рекомендовано заменить на травм безопасное с возможностью поворота.

Доступные и универсальные кабины должны быть оборудованы системой тревожной сигнализации или системой двухсторонней громкоговорящей связи. Тип системы, которая должна быть применена, определяется в задании на проектирование.



22. Путь следования внутри здания, на всем пути следования отсутствуют тактильно-контрастные напольные указатели, указывающие путь следования для людей с ограниченными возможностями.

В связи с редким посещением учебного заведения, людьми с полной потерей зрения. Данное замечание носит рекомендательный характер, и является не обязательным для исполнения. В рамках предоставления беспрепятственного и безопасного доступа к услугам внутри учебного заведения, администрации, рекомендовано предусмотреть сопровождение сотрудниками учреждения, на все время пребывания человека с нарушением зрения.



Стоянки (парковки) транспортных средств инвалидов

23. П. 5.2.2 Места для стоянки (парковки) транспортных средств, управляемых инвалидами или перевозящих инвалидов, следует размещать вблизи входа в предприятие, организацию или в учреждение, доступного для инвалидов, но не далее 50 м, от входа в жилое здание - не далее 100 м.


П. 5.2.4 Разметку места для стоянки (парковки) транспортных средств инвалида на кресле-коляске следует предусматривать размерами 6,0×3,6 м, что дает возможность создать безопасную зону сбоку и сзади машины

24. Согласно информации, предоставленной «Яндекс». Остановочные пункты, располагаемые на дорогах. Проходящих через населенные пункты, размещены на расстоянии «комфортных условий» (до 250 м.), ближайшие остановка находится в пределах 400м. Согласно п. 7.2.2 ОДМ 218.2.007 - 2011. Остановочные пункты на территории поселений рекомендует

ся размещать на следующем расстоянии от объектов тяготения людей для условий:

- Комфортных - не более 250 м;
- Нормальных - не более 400 м;
- Стесненных - не более 800 м.

25. На маршруте отсутствуют доступные условия для беспрепятственного, безопасного и удобного передвижения инвалидов и других маломобильных групп населения по участку от остановки общественного транспорта, к доступному входу в учреждение. Что не соответствует п. 4.1.3. Также отсутствует информационная поддержка на всех путях движения, доступных для МГН на все время суток.



Закключение

Согласно ст.19 Конституции Российской Федерации, государство гарантирует равенство прав и свобод граждан РФ независимо от принадлежности к общественным объединениям, а также других обязательств. В силу части 1 п.1 ст.15 Федерального закона от 24.11.1995 №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» организации независимо от организационных-правовых форм обеспечивают инвалидам (включая инвалидов, использующих кресло-коляски и собак проводников) условия для беспрепятственного доступа к объектам социальной инфраструктуры (жилым, общественным и производственным зданиям, строениям и сооружениям, включая те, в которых расположены физкультурно-спортивные организации, организации культуры и другие организации), к местам отдыха и к предоставляемых в них услугам. Согласно п.7 ст.30 №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» проектные решения зданий и сооружений в целях обеспечения доступности зданий и сооружений для инвалидов и других групп населения с ограниченными возможностями передвижения должны обеспечивать:

Достигаемости ими мест посещения и беспрепятственность перемещения внутри зданий и сооружений;

Безопасность путей движения (в том числе эвакуационных), а также мест проживания, мест обслуживания и мест приложения труда указанных групп населения.

- Пути пешеходного движения от ближайших остановок общественного транспорта к зданию (частичное соответствие) – не относится к обследуемому объекту.
- Главный входной узел (доступен для МГН категории «О», «Г», «У». Условная доступности для МГН категории «С», отсутствуют тактильно-информационные знаки, отсутствует тактильное мощение предупреждающие об опасных участках пути, отсутствуют контрастные полосы, краевых ступеней лестницы). Не доступен для людей с ограниченными возможностями категории «К», отсутствует пандус, либо другое доступное техническое устройство, позволяющее предоставить беспрепятственный и безопасный доступ. Установка пандуса, электрического подъемника или иного устройства в рамках ТСР, технически невозможно, в связи с архитектурной особенностью здания;
- Пути движения внутри здания (соответствует для МГН категории «О», «Г», «У». Условная доступности для МГН категории «С». Отсутствуют тактильные средства на пешеходных путях сигнализирующие об опасном участке пути. Отсутствуют аудиовизуальные и тактильные опознавательные средства.
- Санитарно-гигиенические помещение/туалет (не соответствуют);
- Эвакуационные выходы (условно соответствуют с значительными ограничениями для МГН категории «К» и «С». Сотрудникам учреждения, рекомендовано предусмотреть непрерывное сопровождение, на все время препровождения МГН всех категорий);
- Зона автостоянки (частично удовлетворяют требованием доступности).

Обследуемый объект условно удовлетворяет требованиям безбарьерности, и является доступным для МГН категории «О», «Г», «У». Условно доступным для МГН категории «С». Для людей на кресла - коляске, объект является не доступным. Рекомендуются, в рамках разумных средств реабилитации, предусмотреть сопровождение инвалидов и других маломобильных групп населения по территории и внутри учреждения. Разработать и согласовать акт предоставления услуги на объекте с общественной организацией инвалидов. На официальном веб ресурсе отобразить информацию о доступности учреждения и отобразить подробную карту маршрута с доступным автотранспортом для маломобильных групп населения.

Технический Эксперт категорий «К», «О», «С», «Г», «У»
№ уд. 7827 00038675



[Signature] Д.Д Илиади

* «ТСР» - техническое средство реабилитации; «ИПР» - индивидуальная программа реабилитации; «МГН» – маломобильные группы населения; «К» - инвалиды на кресло колясках; «С» - слепые и слабовидящие; «О» - люди с нарушением опорно-двигательного аппарата; «Г» - глухие и слабослышащие; «У» - умственно отсталые.

Изм	Лист	№ докум	Подпись	Дата

**Акт согласованных с общественным объединением инвалидов
 , мер для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги**

Название организации, которая предоставляет услугу населению, (полное наименование - согласно Уставу, сокращенное наименование): Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия № 32 «Гимназия петербургской культуры» Василеостровского района Санкт-Петербурга.

I. Краткая характеристика объекта социальной инфраструктур (далее – Объект)

Адрес объекта, на котором предоставляется(-ются) услуга (услуги) и составляется данный акт): 199053, Санкт-Петербург, 2-я линия В.О., д.43, лит. В

Сведения о размещении объекта:

-отдельно стоящее здание _____ этажа, _____ кв.м.

Основание для пользования Объектом (оперативное управление, аренда, собственность):

Собственность

Форма собственности (государственная, муниципальная, частная) Государственная

Административно-территориальная подведомственность (федеральная, региональная, муниципальная): Муниципальная

Наименование и адрес вышестоящей организации: Комитет по образованию г. Санкт-Петербург.

II. Краткая характеристика действующего порядка предоставления на Объекте услуг населению

Сфера деятельности (указывается одна из приоритетных сфер*): Образование начальное общее

Наименование предоставляемой(-мых) услуги (услуг): Предоставления общеобразовательных услуг.

Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых в день, вместимость, пропускная способность): до 1000 человек

Форма способа оказания услуг (к месту предоставления услуги, на дому, дистанционно): по месту предоставления на объекте.

Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): Дети

Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха): инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями зрения и слуха, люди с умственными отклонениями.

Мы, нижеподписавшиеся,

Директор ГБОУ гимназия № 32 «Гимназия петербургской культуры» Санкт-Петербурга Коршунова Оксана Викторовна (указывается должность и Ф.И.О. руководителя Объекта или его доверенного лица с указанием номера, даты и срока действия доверенности, которая прилагается к акту), с одной стороны,
и представитель СПб РО ООИВА - "Инвалиды войны" Кунец Игорь Олегович (указывается должность и Ф.И.О. руководителя общественного объединения инвалидов или его доверенного лица, действующего с другой стороны, по доверенности с указанием номера, даты и срока действия доверенности, которая прилагается к акту), составили настоящий

акт о нижеследующем: Согласно статье 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 181-ФЗ) в случае, если объект социальной инфраструктуры невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов, собственники этих объектов до их реконструкции или капитального ремонта должны принимать согласованные с одним из общественных объединений инвалидов меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги.

III. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов объекта, по данному адресу для согласования мер по обеспечению доступа инвалидов к месту предоставления услуги.

Указывается наличие или отсутствие конкретных показателей и категория инвалидов: да (соответствуют К, О, С, Г, У / не соответствуют / не выделены) стоянки автотранспортных средств для инвалидов: не выделены

адаптированные лифты (при необходимости и технической возможности): отсутствуют
поручни: частичное соответствие

пандусы, роллопандусы: отсутствуют

подъемные платформы (при необходимости и технической возможности): отсутствуют

мобильные лестничные подъемники: отсутствуют

раздвижные двери: отсутствуют

доступные входные группы: частичное соответствие

кнопка вызова: отсутствует

доступные санитарно-гигиенические помещения: не соответствуют

достаточная ширина дверных проемов, лестничных маршей, площадок: соответствие

надлежащее размещение оборудования и носителей информации: частичное соответствие

дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля: отсутствуют

дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией: отсутствует

наличие на электронных средствах (информационный киоск) отображения информации в режиме для слабовидящих пользователей: отсутствует

IV. Согласование мер по обеспечению доступности места предоставления услуги для инвалидов и других маломобильных групп

В связи с необходимостью обеспечения доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения (указывается полное наименование объекта в соответствии с учредительными документами: Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия № 32 «Гимназия петербургской культуры» Василеостровского района Санкт-Петербурга.

Расположенного: 199053, Санкт-Петербург, 2-я линия В.О., д.43, лит. В (указывается адрес фактического расположения объекта, в котором оказываются услуги населению), и учитывая, что до проведения реконструкции или капитального ремонта помещений, в которых расположен объект, являющийся в настоящее время: доступен частично МГН категорий «О»; «Г»; «У»/ доступен условно для МГН категорий «С»/ временно не доступен «К» (нужное подчеркнуть) для инвалидов и других маломобильных групп населения, в соответствии

со статьей 15 Федерального закона № 181-ФЗ согласовываются следующие меры по обеспечению доступности места предоставления услуги для инвалидов и других маломобильных групп:

№ п/п	Категории инвалидов, для кото- рых разра- ботаны ме- роприятия О, К, С, Г, У	Наименование мероприятия до проведения ре- конструкции или капитального ремонта	№ приказа / распоряжения, дата
1	2	3	4
Основные меры			
1		Зона: территория, прилегающая к Объекту, принадлежащая организации, расположенной на Объекте (пути движения по территории)	
	О, К, С, Г, У	Удовлетворяет требованиям доступности. При необходимости предусмотрено индивидуальное решение с ТСР или сопровождение.	№ _____ Дата « ____ » _____ 201_
2		Зона: входной узел (наружные лестницы, пандусы, входные площадки, подъемные платформы, входные тамбуры, входные двери, вестибюли)	
	О, К, С, Г, У	Условно удовлетворяет требованиям доступности. При необходимости предусмотрено индивидуальное решение с ТСР или сопровождение. На входной двери рекомендовано установить тактильную табличку, дублированную шрифтом Брайля, размер 300х400 мм. Пиктограммы, указывающие степень доступности, размер 150х150 мм, кол. – 2 шт.	№ _____ Дата « ____ » _____ 201_ г.

3		Зона: пути перемещения внутри здания (коридоры, переходы в другое здание, дверные и открытые проемы, внутренние лестницы, внутренние пандусы, подъемные платформы, лифты, пути эвакуации)	
	О, К, С, Г, У	Удовлетворяет требованиям доступности. Отсутствуют тактильные-контрастные направляющие на всем пути следования. При необходимости предусмотрено индивидуальное решение с ТСР или сопровождение.	№ _____ Дата «__» _____ 201__ г.
4		Зона: места обслуживания инвалидов	
	О, К, С, Г, У	При необходимости обеспечено сопровождение сотрудниками учреждения	№ _____ Дата «__» _____ 201__ г.
5		Зона: санитарно-гигиенические помещения (туалетные и душевые кабины)	
	Г, У, С	Санитарно-гигиенические помещения не удовлетворяют требованиям доступности. Необходимо разработать проект реконструкции туалетной комнаты. До момента реконструкции в виде временного решения в рамках требований ТСР. Рекомендовано, в одной из существующей кабине, каждого сан. узла установить: - Опорные поручни для МГН категории "О". - Кнопку вызова помощи. - Травмобезопасное зеркало. - Опорный поручень для раковины. - Оповестительные информационные знаки, в т.ч. мнемосхему. - Специализированные крючки для костылей.	№ _____ Дата «__» _____ 201__ г.
6		Информационное обеспечение на Объекте	
	С, Г, У	При необходимости обеспечено сопровождение сотрудниками учреждения	№ _____ Дата «__» _____ 201__ г.

Дополнительные меры (при наличии)			
7		Зона: пути движения к объекту	
	О, К, С, Г, У	Направление запроса в Комитет по Благоустройству с просьбой приведения пешеходных путей, удовлетворяющим требованиям СП59.13330.2016 для МГН. (Пути пешеходного движения от ближайших остановок общественного транспорта до территории учреждения не приспособлены для самостоятельно передвижения, людей с нарушением зрения).	2018г.
8		Зона: места парковки для автомобилей инвалидов	
	О, К, С, Г, У	При необходимости обеспечено сопровождение сотрудниками учреждения	№ Дата «__» _____ 201__ г.

V. Рекомендации (заполняются по согласованию сторон и содержат наименования мероприятий, необходимые для обеспечения доступности Объекта для инвалидов, и основания для выполнения мероприятий пункт СНИП, СП, ГОСТ): 1. Издать приказ о назначении ответственного лица/лиц обеспечивающих сопровождение инвалидов и маломобильных групп населения на момент посещения им учреждения. 2. Разработать и утвердить должностные инструкции. 3. На главной входной группе, установить тактильную информационную вывеску, продублированную шрифтом Брайля с наименованием и режимом работы учреждения для «С», согласно требованиям СП 59.13330.2016.

Директор ГБОУ гимназия № 32 «Гимназия петербургской культуры» Санкт-Петербурга  О. В. Коршунова	Представитель СПб РО ОООИВА "Инвалиды войны"  /Кунец И.О/
--	---

ВЫПИСКА ИЗ РЕЕСТРА ЧЛЕНОВ САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

30 марта 2018 г.

№314

Ассоциация проектных организаций «Союзпетрострой-Проект»

(полное наименование саморегулируемой организации)

191015, Санкт-Петербург, Шпалерная ул., 52, литера Б, www.spbplan.ru

(адрес места нахождения, адрес официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»)

СРО-П-012-06072009

(регистрационный номер записи в государственном реестре саморегулируемых организаций)

№ п/п	Наименование	Сведения
1	Сведения о члене саморегулируемой организации: идентификационный номер налогоплательщика, полное и сокращенное (при наличии) наименование юридического лица, адрес места нахождения, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, дата рождения, место фактического осуществления деятельности, регистрационный номер члена саморегулируемой организации в реестре членов и дата его регистрации в реестре членов	ИНН: 7810986715 Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ДорСтройПроект" Краткое наименование: ООО "ДорСтройПроект" Адрес места нахождения: 196105, Россия, субъект РФ Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, ул. Благодатная, д. 71, литер В, помещение 1-Н Регистрационный номер в реестре членов: №401 Дата регистрации в реестре членов: 30.03.2018
2	Дата и номер решения о приеме в члены саморегулируемой организации, дата вступления в силу решения о приеме в члены саморегулируемой организации	Решение о приеме в члены: №432 от 30.03.2018 Вступает в силу: 30.03.2018
3	Дата и номер решения об исключении из членов саморегулируемой организации, основания исключения	Решение об исключении не принималось
4	Сведения о наличии у члена саморегулируемой организации права соответственно выполнять инженерные изыскания, осуществлять подготовку проектной документации, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства по договору подряда на выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации, по договору строительного подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров: а) в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии); б) в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии); в) в отношении объектов использования атомной энергии	Право осуществлять подготовку проектной документации по договору подряда в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии)
5	Сведения об уровне ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам по договору подряда на выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации, по договору строительного подряда, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд возмещения вреда	1-й уровень ответственности по обязательствам, возникшим вследствие причинения вреда (стоимость по одному договору подряда на подготовку проектной документации не более двадцати пяти миллионов рублей)
6	Сведения об уровне ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам по договорам подряда на выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации, по договорам строительного подряда соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств	1-й уровень ответственности по обязательствам по договору подряда на подготовку проектной документации, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров (предельный размер обязательств по таким договорам не более двадцати пяти миллионов рублей)
7	Сведения о приостановлении права выполнять инженерные изыскания, осуществлять подготовку проектной документации, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства	Сведения отсутствуют

Директор
(должность)

А.В. Уртьев

(инициалы, фамилия)



ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Санкт-Петербургское государственное бюджетное
специальное реабилитационное профессиональное
образовательное учреждение –
техникум для инвалидов
«Профессионально-реабилитационный центр»

Сертификат

Кунец Игорь Олегович

**успешно окончил (а) учебный курс
по программе**

**«Организация деятельности
по созданию условий
для беспрепятственного доступа инвалидов
и других маломобильных групп населения
к объектам социальной инфраструктуры»
в объеме 21 часа**

Директор



С. А. Тимонов

Лицензия № 3239 от 13 декабря 2017 г.

Серия 78A03 № 0002038

Выдана Комитетом по образованию Правительства Санкт-Петербурга



Регистрационный номер сертификата 00008

08 февраля 2018 г.

Администрация Губернатора Санкт-Петербурга
Санкт-Петербургское государственное
бюджетное образовательное учреждение
дополнительного профессионального образования
«Санкт-Петербургский межрегиональный ресурсный центр»

УДОСТОВЕРЕНИЕ О ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ

7827 00038675

Регистрационный номер

004 685

Дата выдачи

21.04.2016

г. Санкт-Петербург

Настоящее удостоверение свидетельствует о том, что

Илиади Дионис Дамирович

успешно освоил(а) дополнительную профессиональную программу
«Организация деятельности учреждений по обеспечению
доступности для инвалидов объектов и услуг»

в Санкт-Петербургском государственном
бюджетном образовательном учреждении
дополнительного профессионального образования
«Санкт-Петербургский межрегиональный ресурсный центр»
с 18.04.2016 по 21.04.2016

в объёме 20 ак.ч.



Руководитель

Т.В.Дьячков

КОПИЯ ВЕРНА
ГИНЯТУЛЛИН Т.Ш.